

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, Apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
Siltummezgls					
1	Siltumstūknis ar automātiku, iebūvētām izplešanās tvertnēm, cirkulācijas sūkņiem un elektrisko tēni 8,8 kW	WPF 16, Q=17,02kW	kompl.	1	Stiebel Eltron
2	Dubulta zemes zonde 100 metri (DN25)	Dual U, DN25, HDPE, RC, PN16	gab.	3	
3	Urbumi 100m		gab.	3	
4	Plastmasas caurule no urbumiem līdz kolektoram	Uponor Pex 40x3,2 SDR11	m	450	
5	Caurules ieguldīšanā zemē h~2,00, tranšejās rakšana		m	190	
6	Kolektors	WSPV 40-4	kompl.	1	Stiebel Eltron
7	Apkures akumulācijas tvertne	SBP 1500 SOL	kompl.	1	Stiebel Eltron
8	Karstā ūdens sagatavošanas tvertne	SBB 1000 WP SOL	kompl.	2	Stiebel Eltron
9	Saules kolektors ar cauruļu savienojumiem, stiprinājumiem pie sienas, termodevējiem un atgaisotājiem	SOL 27 Basic	kompl.	15	Stiebel Eltron
10	Cirkulācijas sūkņu grupa saules kolektoru pusē ar automātiku	SOKI E premium	kompl.	1	Stiebel Eltron
11	Pārslēdzējvārsts 3 ceļu	Dn32	gab.	1	
12	Cirkulācijas sūknis	Wilo Stratos 30/1-8	gab.	1	Wilo
13	Cirkulācijas sūknis	Evotron 60/150 SAN	gab.	1	DAB
14	Siltumenerģijas skaitītājs	MultiCal 602 Q=3,5	gab.	2	Kamstrup
15	Izplešanās trauks	Elbi Erce V-1501	gab.	1	
16	Izplešanās trauks k. ūdens	Elbi V-2001	gab.	2	
17	Izplešanās trauks	MAG 50	gab.	1	Stiebel Eltron
18	Izplešanās trauks	AG 50	gab.	1	Stiebel Eltron
19	Drošības grupa 2,5bar		kompl.	2	
20	Drošības vārsts	10bar	gab.	2	
21	Sietīnfiltrs	Dn20	m.	1	
22	Sietīnfiltrs	Dn32	m.	1	
23	Sietīnfiltrs	Dn40	m.	1	
24	Sietīnfiltrs	Dn50	m.	2	
25	Monometrs	1-10bar	gab.	17	
26	Termometrs	1-100C	gab.	9	
27	Iztukšošanas krāns	Dn15	gab.	13	
28	Atgaisošanās ventīlis	Dn15	gab.	10	
29	Lodveida vārsts	Dn15	gab.	39	
30	Lodveida vārsts	Dn20	gab.	2	
31	Lodveida vārsts	Dn25	gab.	1	
32	Lodveida vārsts	Dn32	gab.	7	
33	Lodveida vārsts	Dn40	kompl.	14	
34	Lodveida vārsts	Dn50	m.	7	
Sad.vad.:	D. Buliņš	Objekta nosaukums	Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.		
Izstrādāja:	N.Suvorova				
Pasūtītājs:	Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"				
	Proj. stadija TP	Marka SM	Lapa 1	Lapu sk. 2	
Iekārtu un materiālu specifikācija. Siltumehānika					

Nr. p. k.	Darbu un materiālu nosaukums	Marka, Apzīmējums	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
35	Balansējošais vārsts	ASV Dn20	gab.	1	
36	Balansējošais vārsts	ASV Dn32	gab.	1	
37	Pretvārsts	Dn40	gab.	1	
38	Trīsgaitas vārsts	Dn 40, Kvs=25	gab.	1	
39	Mehāniskais ūdens temp. Regulātors	Dn40	gab.	1	
40	Tērauda ūdens-gāzes caurule	Dn15		4	
41	Tērauda ūdens-gāzes caurule	Dn20		2	
42	Tērauda ūdens-gāzes caurule	Dn25		6	
43	Tērauda ūdens-gāzes caurule	Dn32		45	
44	Tērauda ūdens-gāzes caurule	Dn40		16	
45	Tērauda ūdens-gāzes caurule	Dn50		6	
46	Pretkondensācijas izolācija siltumsūkņa primārajam lokam	Armaflex SH19x40	m	27	
47	Izolācijas čaula	Armaflex SH19x60	m	6	
48	Izolācijas čaula	Armaflex SH24 x48	m	16	
49	Izolācijas čaula	Armaflex SH24x42	m	45	
50	Izolācijas čaula	Armaflex SH 24x32	m	6	
51	Izolācijas čaula	Armaflex SH19x20	m	4	
52	Šķidrums	H30-L	l.	25	
53	Montāžas materiāli		kompl.	1	
54	Gaisa vadu fasondaļas		kompl.	1	
55	Atverumu urbšana sienas un pārsegumos		kompl.	1	

Projektā uzraudzītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes un tehniskās prasības. Uzraudzītus materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem, cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes, tehniskās prasības un saskaņojot to ar arhitektūras projekta sadaļām, projekta autoru, kā arī ar pasūtītāju.

Sad.vad.:	D. Buliņš	Objekta nosaukums	Ādažu Brīvās Valdorfa skolas sporta zāle.		
Izstrādāja:	N.Suvorova				
Pasūtītājs:	Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"				
	Proj. stadija TP	Marka SM	Lapa 2	Lapu sk. 2	
Iekārtu un materiālu specifikācija. Siltummehānika					